

ПРОТОКОЛ

заседания по рассмотрению проекта национального стандарта ГОСТ Р «Работы кровельные. Эксплуатация и техническое обслуживание крыш с водоизоляционным слоем из рулонных и мастичных материалов» (1.13.400-1.118.25)

10.03.2026 г.

№ 07-РС

На заседании присутствовали:

- Целищев П.В. – Ответственный секретарь ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые технологические и организационные процессы»;
- Козырев К.Н. – ООО «СПЕКТР-15»;
- Молчанова А.А. – Национальный кровельный союз (НКС);
- Дегтярев И.М. – ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы»;
- Хвоинский С.Л. – Ответственный секретарь ТК 465 «Строительство».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение замечаний ООО «СПЕКТР-15» по проекту национального стандарта ГОСТ Р «Работы кровельные. Эксплуатация и техническое обслуживание крыш с водоизоляционным слоем из рулонных и мастичных материалов» (1.13.400-1.118.25).

СЛУШАЛИ: Целищева П.В., Козырева К.Н.; Молчанову А.А.; Дегтярева И.М., которые обсудили замечания/предложения ООО «СПЕКТР-15» к проекту национального стандарта.

РЕШИЛИ:

1. Пункт 5.11. ООО «СПЕКТР-15» в срок до 12.03.2026 г. прислать в секретариат ТК 400 формулировку пункта. В случае не предоставления формулировки пункта, считать замечание не обоснованным;
2. Пункт 5.18. Разногласия сняты. Формулировку пункта оставить в текущей редакции;
3. Пункт 6.8. Разработчику в срок до 11.03.2026 г. внести изменения в формулировку пункта с учетом области применения стандарта и ссылок на пункты СП.255.1325800.2016 и СП 343.1325800.2017;
4. Пункт 6.16. Разногласия сняты. Перечисления 2 и 3 пункта изложить в следующей редакции: «- устройство окрасочного защитного слоя; - устранение вздутий водоизоляционного слоя;».
5. Пункт 7.13. Разногласия сняты. Формулировку пункта изложить в следующей редакции: «Для крыш с водоизоляционным слоем из рулонных полимерных материалов не рекомендуется выход и передвижение по незащищенным участкам кровли при температуре наружного воздуха ниже отметки –15 °С, если иное не предусмотрено инструкцией фирмы-производителя».

Ответственный секретарь ТК 400



П.В. Целищев